

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОСКОВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО

109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 13, стр. 1. Тел.: +7(495)912-49-34 Факс: +7(495)912-27-93 E-mail: centvikar@hotmail.com

« 7 » II 2018 г.
№ 47-ц

**ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г. МОСКВЫ**

По благословению Высокопреосвященнейшего АРСЕНИЯ, Митрополита Истринского, Первого Викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Управляющего Центральным Викариатством г. Москвы, Вам направляется информационное письмо №01/448 от 02.02.2018 г., Высокопреосвященнейшего ВАРСОНОФИЯ, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Управляющего делами Московской Патриархии, относительно новой редакции Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Содержание данного письма необходимо довести до сведения подведомственных Вам настоятелей храмов и Патриарших подворий.

**Заведующий Канцелярией Секретариата
Центрального Викариатства г. Москвы**



Прот. А. МУРАВЕЙНИК

Приложение: упомянутое - 13 л.



Московская Патриархия
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

« 02 » _____ 02 _____ 2018 г.

№ 01/448

115191, Москва, Даниловский вал, 22
Тел.: (499) 578-03-55, факс: (499) 578-03-54
E-mail: udsek@patriarchia.ru

**ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Тема: Постановление № 1174 от 28.09.2017 г. «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Указанные правила дополняются разделом XXI «Объекты религиозного назначения»

Правительством РФ принято Постановление № 1174 от 28.09.2017 г. «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (прилагается).

Новая редакция Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», дополнена разделом XXI «Объекты религиозного назначения», предварительно одобренным Межрелигиозным советом России.

Данный раздел Правил противопожарного режима применяется в отношении находящихся в эксплуатации храмов и иных объектов религиозного назначения, в том числе объектов культурного наследия.

Новым разделом учитываются все особенности деятельности религиозных организаций, а именно:

- исключено требование об обязательном прикреплении подсвечников к полу;
- исключено требование о хранении горючих жидкостей в металлических шкафах; при этом требования к специально оборудованным местам для хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает религиозной организации возможность решать этот вопрос самостоятельно;
- увеличено количество горючих жидкостей, разрешенных к единовременному хранению в молельном зале (с 5 до 20 литров);
- исключено требование о розливе горючих жидкостей на противне из негорючего материала, что невозможно при розливе в висящую лампаду;
- исключено требование о запрете розлива масла в лампы при наличии открытого огня. Согласно новым правилам масло можно наливать в горящую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад.

- исключено требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.

Что касается общих требований пожарной безопасности, то для религиозных организаций они значительно смягчены. В частности:

- предусмотрена установка в алтаре одного огнетушителя без регулирования расстояния его размещения от возможного очага пожара;
- установлено право религиозной организации самостоятельно предусматривать дополнительные организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений;
- в отношении кадил установлены требования, отражающие сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях религиозного назначения;
- установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников открытого огня от горючих предметов (вешалок с одеждой, елей, сухой травы), и это минимальное расстояние увеличено до 1,5 м (для сравнения: согласно общим правилам минимальное расстояние начинается от 0,2 м);
- основные требования к эвакуационным и аварийным выходам заключаются в их ежедневной проверке и приведении (при необходимости) в соответствие с общими требованиями.

Подробный анализ всех новелл прилагается.

По вопросам применения Постановление № 1174 от 28.09.2017 г. «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» обращаться в Юридическую службу Московской Патриархии по электронной почте pravo@patriarchia.ru.

С любовью о Господе,

управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский

+ Варсонофий

Приложение: упомянутое на 11 л.

Комментарий Юридической службы Московской Патриархии к новым Правилам пожарной безопасности для храмов и иных объектов религиозного назначения

Правительство Российской Федерации постановлением от 28 сентября 2017 г. № 1174 внесло в действующие Правила противопожарного режима изменения, упорядочивающие применение требований пожарной безопасности в отношении объектов религиозного назначения.

Проект изменений разрабатывался МЧС России совместно с представителями Русской Православной Церкви и был одобрен Межрелигиозным Советом России.

Проект учитывает внутренние установления традиционных религиозных организаций России.

Отсутствие специальных требований для объектов религиозного назначения в прежней редакции Правил пожарной безопасности привело к тому, что на религиозные объекты в полной мере распространялись общие требования Правил, которые совершенно не учитывали внутренние установления религиозных организаций.

Восстановление в ППР специального раздела, посвященного требованиям пожарной безопасности в отношении религиозных объектов, означает переход к нормальному правовому регулированию этой сферы.

Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить ключевые положения ППБ 01-03 и измененных ППР:

- исключено требование об обязательном прикреплении подсвечников к полу;

- исключено требование о хранении горючих жидкостей, в данном случае лампадного масла, в металлических шкафах; при этом требования к специально оборудованным местам для хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает религиозной организации возможность решать этот вопрос самостоятельно;

- увеличено количество горючих жидкостей (лампадного масла), разрешенных к одновременному хранению в молельном зале (с 5 до 20 литров);

- исключено требование о розливе горючих жидкостей (лампадного масла) на противне из негорючего материала, что невозможно при розливе в висящую лампаду;

- исключено требование о запрете розлива масла в лампы при наличии открытого огня. Согласно новым правилам масло можно наливать в горящую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад;

- исключено требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.

Что касается общих требований пожарной безопасности, то в них, в частности:

- предусмотрена установка в алтаре одного огнетушителя без регулирования расстояния его размещения от возможного очага пожара;

- установлено право религиозной организации самостоятельно предусматривать дополнительные организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений;

- в отношении кадил установлены требования, отражающие сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях религиозного назначения;

- установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников открытого огня от горючих предметов (вешалок с одеждой, елей, сухой травы), и это минимальное расстояние увеличено до 1,5 м (для сравнения: согласно общим правилам минимальное расстояние начинается от 0,2 м);

- основные требования к эвакуационным и аварийным выходам заключаются в их ежедневной проверке и приведении (при необходимости) в соответствие с общими требованиями.

Принятый документ свидетельствует о тщательной проработке существенных в религиозной практике нюансов и создает предпосылки для обеспечения необходимого уровня прозрачности при его применении контролирующими органами.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2017 г. № 1174

МОСКВА

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105; № 35, ст. 5327; № 40, ст. 5733; 2017, № 13, ст. 1941).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 сентября 2017 г. № 1174

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации

Дополнить разделом XXI следующего содержания:

"XXI. Объекты религиозного назначения

493. В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.

494. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь.

495. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:

20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;

5 литров - для остальных помещений.

Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.

Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.

Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

496. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.

497. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.

498. При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.

499. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

500. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей.

501. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.

502. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.

503. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой."

Анализ изменений в Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации

№	Прежняя редакция правил пожарной безопасности (утв. приказом МЧС от 18 июня 2003 г. N 313) XVII. Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях	Новая редакция правил пожарной безопасности (утв. постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2017 г. № 1174) XXI. Объекты религиозного назначения	Пояснения
1	—	493. В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.	Устанавливает облегченные требования для оборудования алтаря огнетушителями: один на алтарь без регулирования расстояния размещения огнетушителей от возможного очага пожара. Для сравнения: по общему правилу, полагается не менее 2 огнетушителей с регулированием расстояния размещения огнетушителей от возможного очага пожара (п.п. 70, 468, 474 Правил).
2	—	494. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна	Устанавливает облегченные требования для оборудования

		предусматриваться телефонная связь.	помещения диспетчерского пункта (пожарного поста). В данном случае исключено предусмотренное для иных организаций наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты, ручных электрических фонарей (п.п. 64, 65 Правил).
3	<p>775. Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т.п.) должно осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л ГЖ.</p> <p>777. Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и светильников должен храниться в металлической таре и составлять не более суточной потребности.</p> <p>776. Розлив ГЖ в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой</p>	<p>495. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.</p> <p>Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:</p> <p>20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;</p> <p>5 литров - для остальных помещений.</p> <p>Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.</p>	<p>Исключено требование о хранении горючих жидкостей в металлических шкафах. Требования к специально оборудованным местам для хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает руководству религиозной организации возможность решать этот вопрос самостоятельно.</p> <p>Увеличено количество горючих жидкостей, разрешенных к единовременному хранению в молельном зале.</p> <p>Исключено предусмотренное прежней редакцией правил требование о розливе горючих жидкостей на противне из негорючего материала, что</p>

	<p>небьющейся емкости на противне из негорючего материала.</p> <p>Розлив ГЖ в лампы и светильники следует осуществлять только при отсутствии открытого пламени, а при включенных электронагревательных приборах на расстоянии не менее 1 м от них.</p>	<p>Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.</p> <p>Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.</p>	<p>невозможно при розливе в висящую лампаду.</p> <p>Исключено требование о запрете розлива масла в лампы при наличии открытого огня. Согласно новым правилам масло можно наливать в горящую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад.</p>
4	<p>778. Запрещается проводить какие-либо огневые работы в культовых сооружениях при совершении обрядов в присутствии прихожан.</p>	<p>496. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.</p>	<p>Уточнение. Виды пожароопасных работ указаны в разделе XVI Правил.</p>
5	<p>—</p>	<p>497. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.</p>	<p>Требования в отношении путей эвакуации людей, эвакуационных и аварийных выходов установлены п.п. 23 д), ж), 25, 33, 35-37, 39 Правил.</p> <p>В качестве основного требования установлена их ежедневная проверка.</p> <p>Приведение эвакуационных и аварийных выходов в соответствие с установленными требованиям определено только при необходимости (захламенение, блокирование дверей и т.д.).</p>

6	-	<p>498. При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.</p>	<p>Установлено право религиозной организации самостоятельно предусматривать дополнительные организационные противопожарные мероприятия.</p> <p>Для сравнения: для иных организаций установлены обязательные мероприятия (п.п. 30-33 Правил).</p>
7	<p>772. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно прикреплены к полу, чтобы исключить их случайное выпадение.</p>	<p>499. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.</p>	<p>Исключено требование о прикреплении подсвечников к полу.</p> <p>В отношении кадил установлены требования, отличные от требований, предусмотренных для светильников и подсвечников, и отражающие сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях религиозного назначения.</p>
8	-	<p>500. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в</p>	<p>В целях безопасности установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников</p>

	должны выполняться требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.	требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.	
13	774. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом сооружении.	774. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом сооружении.	Исключено.
14	779. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами оповещения людей о пожаре.	779. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами оповещения людей о пожаре.	Исключено.

		непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей.	открытого огня.
9	-	501. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.	Для религиозных организаций установлены облегченные требования по сравнению с п. 39 постановления, предусматривающего для иных организаций требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.
10	-	502. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.	В целях безопасности установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников открытого огня.
11	-	503. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой.	Введен в целях исключения случаев возгорания сухой травы.
12	773. При эксплуатации отопительного оборудования	773. При эксплуатации отопительного оборудования должны выполняться	Исключено.